



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00407

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СПИЛ». ОГРН: 1155047004034, ИНН: 5047167639
Адрес: 124617, Российская Федерация, Московская область, город Химки, Сходня микроорайон,
улица Некрасова, дом № 2, Этаж/Помещение 3/3. Телефон: +7 (495)201-37-06, e-mail:
info@spilfloors.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СПИЛ». ОГРН: 1155047004034, ИНН:
5047167639. Адрес: 124617, Российская Федерация, Московская область, город Химки,
Сходня микроорайон, улица Некрасова, дом № 2, Этаж/Помещение 3/3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30
строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsppi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие напольное, на основе натурального дерева: Двухслойная
инженерная доска пола дуб, трёхслойная инженерная доска пола дуб,
термодуб толщиной 12, 15, 16, 18, 19, 21 мм, неокрашенная и
обработанная лаком акриловым /полиуретановым марки RENNER,
HESSE, HEIDELBERG, обработанная натуральным маслом с добавлением
воска марки RENNER, HEIDELBERG, BORMA, OSMO. Торговый знак
SPIL FLOORS. Выпускаемые по ГОСТ 862.3-86. Серийный выпуск.

код ОКПД2
16.10.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30402-96- Группа воспламеняемости – В3
легковоспламеняемых по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-
89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности – ДЗ с
высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-
01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 – Группа токсичности
продуктов горения – Т2 умеренноопасные СНиП 21-01-9;
ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространения пламени –
РП4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97. Класс
пожарной опасности строительных материалов – КМ5

код ТН ВЭД

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы исследований (анализа) № СГИ-ПБ407-05/2021 от 27.05.2021.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 862.3-86 «Изделия паркетные. Доски паркетные. Технические
условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2022 по 26.05.2025



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин