

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pf, e-mail:nsoph@nsoph.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.047.Н.00011

(номер сертификата соответствия)

031319

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Публичное акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Ураласбест») 624260, РФ, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д.66. ОГРН 1026600626777

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «Белгород асбестоцемент» (ОАО «Белаце»), ОГРН 1023101669711, 308002, Россия, г. Белгород, ул. Мичурина, д.104.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ООО «ОГНЕБОРЕЦ»

305023, Курская область, г. Курск, ул. 1-я Кожевенная, д. 31-а, тел.: 8 (4712) 73-64-64, 73-65-65, e-mail: partner-sppru@yandex.ru

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фиброцементные фасадные прессованные панели «DISCOVER», выпускаемые по ТУ 23.65.12-034-00281476-2018, окрашенные водно-дисперсионным декоративным покрытием (краска ВД-АК-101), выпускаемым по ТУ 2316-004-00281559-01 относятся к группе горючести НГ (негорючие вещества и материалы). Серийное производство

код ОКПД2

23.65.12.130

код ТН ВЭД России

-----

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ ред. От 27.12.2018 №123-ФЗ), ГОСТ 30244-94, метод 1 (группа горючести – НГ (негорючие). ГОСТ 12.1.044-89, п.2.1.2, п. 4.5.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Отчет № 89/ПР-46-2021, ИЛ «ОГНЕБОРЕЦ». Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.047 от 23.03.2017 г. Срок действия - бессрочно

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 23.65.12-034-00281476-2018, «Хризотилцементные панели «DISCOVER», ТУ 2316-004-00281559-01 «Краска акриловая водно дисперсионная ВД-АК-101». Договор №77 от 05.08.2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.11.2021 по 10.11.2023



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
экспертной организации

Эксперт

подпись

подпись

С.А.Мальхин  
И.О. Фамилия

А.Г.Качикин  
И.О. Фамилия