

# ЗАО «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВНИИГС»

193019, Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, 18, офис 113

тел / факс 567-87-93; тел. 567-68-43

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21СЛ 35 действ. до 26.09.2009 г.

Свидетельство № РСС RU.13081.02 ИЦ14 действительно до 19.11. 2010 г.



И.А. Яковлева

24 января 2008 г.

## ПРОТОКОЛ № 11-1-08

от 24 января 2008 г.

- Основание для проведения испытаний: договор № 233-07 от 22.10.2007 г. с ЗАО «Тиккурила Коутингс»
- Наименование продукции: Водорастворимая модифицированная масляная пропитка для древесины
- Цель испытаний: определение стойкости образцов к воздействию климатических факторов
- Изготовитель образцов: ИЦ «ВНИИГС»
- Сведения об испытанных образцах: Водорастворимая модифицированная масляная пропитка для древесины «ПИНЬЯ-В-ОИЛ» TVT 5715. Быстровысыхающая пропитка, содержащая компоненты предотвращающие проникновение влаги, грязи, плесневых и гнилостных грибов.
- Дата поступления материала: 08.08.2007 г.
- Регистрационный номер ИЦ: 114/1
- Методика испытаний: ГОСТ 9.401-91 метод 5, оценка образцов по ГОСТ 9.407-84
- Результаты испытаний приведены в приложении №1 на 2 листах.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные на испытания образцы водорастворимой пропитки для древесины после 40 циклов климатических испытаний сохранили защитные и декоративные свойства, что соответствует 5 годам эксплуатации в условиях умеренного климата.

Зав. лаборатории №1

Л.С. Альбицкая

